

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання
за _____ II квартал _____ 2020 року

Подають	Терміни подання
Ліцензанти, що здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії, Національний комітет, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	До 20 числа місяця наступного за звітним періодом

Респондент:
Найменування: ПАТ "Черкасиобленерго"
Місцезнаходження: вул. Гоголя, 285, м Черкаси, Україна, 18002

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI) хв							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (NES) тис. кВт·год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис. кВт·год**
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				Усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				Усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				Усього						
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензата	з попередженням		без попередження	з вини інших ліцензатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензата	з попередженням	без попередження		з вини інших ліцензатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензата										
A	5	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005						2,2	2,2						0,04	0,04						8,1	8,1					0,012	0,012	24	299510,700	
27,5 - 35 кВ	010	0,4	1,2		1,3		23,2	26,0	0,00	0,01		0,01		0,11	0,14	107,1	144,3		4,6		236,5	492,5	0,000				0,019	0,019	50	527156,533	
6 - 20 кВ	015	84,2	31,1	2,0	0,0	1,2	86,6	211,0	0,40	0,36	0,05	0,03	0,01	0,51	1,25	253,2	108,3	0,7	18,4	3,6	360,3	753,5	0,000	0,039			0,008	0,047	2,564	465148,781	
У тому числі у міських населених пунктах	020	34,3	15,6	2,4	1,5	0,4	71,9	126,2	0,19	0,12	0,09	0,02	0,01	0,57	0,99	72,6	37,8	7,2	3,1	0,9	204,3	325,9					0,007	0,007	1,362	335031,020	
У сільських населених пунктах	025	135,8	47,1	1,5	10,7	2,0	101,9	298,9	0,62	0,40	0,01	0,04	0,01	0,44	1,52	180,6	70,5	2,5	15,3	2,7	156,0	427,6	0,000	0,079			0,009	0,088	1,202	130117,761	
0,4 кВ	030	20,1	7,0	1,2	1,3	0,4	33,3	33,0	0,09	0,06	0,01	0,00	0,00	0,03	0,19	55,7	23,0	3,7	1,7	0,6	8,4	93,2	0,000	0,000			0,000	0,001	668,937	1697741,258	
У тому числі у міських населених пунктах	035	12,2	7,1	0,9	0,1	0,1	18,2	22,2	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,02	0,15	23,3	15,8	1,7	0,2	0,1	3,3	44,3		0,001				0,001	340,190	1078418,218	
У сільських населених пунктах	040	28,3	6,8	1,6	1,4	0,3	44,7	44,3	0,09	0,06	0,01	0,00	0,00	0,05	0,24	32,5	7,2	2,0	1,5	0,6	5,2	49,0	0,000				0,000	0,001	328,747	619323,040	
Усього	045	104,6	39,2	3,2	8,5	1,4	115,3	232,2	0,29	0,33	0,06	0,04	0,01	0,69	1,62	416,1	275,6	13,4	24,6	4,2	613,3	1347,2	0,000	0,039	0,000	0,000	0,000	0,039	0,079	671,575	2989557,272

* Рівень напруги в кВ визначено за середнім значенням напруги в мережах ліцензата за звітний період.

** Значення в тис. кВт·год за звітний період.

Керівник (власник)

Виконавць

телефон:

Світлана БІЛОКІНЬ

т. 0972) 37-28-56

факс:

Олег САМЧУК

(ПІБ)

електронна пошта:

s.bilokin@oblenenergy.gov.ua