


№ пп	Опорна підстанція	Приєднання, які відключаються	Підстанції, які гасяться	Навант., МВт	Примітки. Адміністративні райони та найважливіші споживачі, які гасяться
11	Завадівка ПС-110кВ	В-35 Т-1, В-35 Т-2	Завадівка	9	Городищенський р-н, частково Корсунь-Шевченківський р-н
12	Піщана ПС-110кВ	В-10, В-35 Т-1; В-10, В-35 Т-2	Піщана	2	Золотоніський р-н
13	Дашуківка ПС-110кВ	В-35 Т-1, В-6 Т-1	Дашуківка(Т-1)	3	Лисянський р-н
14	Балаклія ПС-110кВ	В-10 Т-1		1	Смілянський р-н
Побузька ПС-330кВ:					
15	Умань ПС-150кВ	В-35кВ: Ладжинка, Собківка, Яроватка, Паланка		12	Уманський р-н
16	Тальнє-1 ПС-150кВ	В-35 Т-1		7	Тальнівський р-н
				Всього по ІІ черзі:	69
ІІІ черга					
Поляна ПС-330кВ:					
17	Білозір'я ПС-110кВ	В-10, В-35 Т-1; В-10, В-35 Т-2		7	Черкаський р-н
Канієська ГЕС:					
18	Миронівка ПС-110кВ	ПЛ-110 Юрківка	Юрківка, Ватутіне(Т-2), Дашуківка(Т-2)	39	ОАО "Ватутінський к-т вогнеупорів", м.Ватутіно, м.Звенигородка, очисні споруди, смт.Лисянка, частково Лисянський р-н, Катеринопільський р-н.
19	РМЗ ПС-110кВ	В-35 Т-2		4	Корсунь-Шевченківський р-н
Українка ПС-330кВ:					
20	Орбіта ПС-150кВ	В-35 Т-1		6	Чигиринський р-н
Білоцерківська ПС-330кВ:					
21		Жашків		12	При відключенні на ПС Білоцерківська ПЛ-110 Тараща і Озірно
				Всього по ІІІ черзі:	68
				Всього по СГДВ:	204
Директор технічний  Володимир ЗАВРІН					
ЦДС, Сподіна, 39-53-62.					

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління ПАТ "Черкасиобленерго"

Олег САМЧУК

18.06. 2021р.

Спеціальний графік аварійного відключення (С Г А В) по ПАТ "Черкасиобленерго" на ОЗМ 2021-2022рр.

№ пп	Опорна підстанція	Приєднання, які відключаються	Підстанції, які гасяться	Навант., МВт	Адміністративні райони та найважливіші споживачі, які гасяться
------	-------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------	--

I черга

Поляна ЛС-330кВ:

1	Шевченко ПС-110/150кВ	ПЛ-110 Ротмистрівка	Ротмистрівка, Матусів, Оріон, Ватутіне(Т-1)	17	Смілянський р-н, м.Шпола і Шполянський р-н, м.Ватутіне, очисні споруди м.Ватутіне.
2	Шевченко ПС-110/150кВ	В-110 АТ-90	Кам'янка	12	На ПС Фундукліївка відключити АВР-150кВ на СВ-150кВ, м.Кам'янка і Кам'янський р-н, очисні споруди, два спиртзаводи.
3	Шевченко ПС-110/150кВ	ПЛ-110 СЕМРЗ-1	СЕМРЗ, РПЗ	8	м.Сміла, очисні споруди
4	СТО ПС-110/10кВ	В-110 АСЗ-1, АСЗ-2	АСЗ	1	Представництво "САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (колишнє ДП "АСЗ №2" АТ "АК "Богдан Моторс")
5	Леськи ПС-110кВ	В-35 Т-1, В-35 Т-2	Леськи	3	Черкаський р-н

Побузька ЛС-330кВ:

6	Умань ПС-150кВ	ПЛ-150 Монастирище	Монастирище	13	м.Монастирище і Монастирищенський р-н
7	Умань ПС-150кВ	ПЛ-150 Теплична	Теплична	13	Уманський тепличний комбінат
				Всього по I черзі:	67

II черга

Канівська ГЕС:

8	Канівська ГЕС	ПЛ-110 Гельмязів	Гельмязів, Михайлівка, Діброва, Т-2	13	Розмикання тр-ту 110кВ КанГЕС-Гельмязів-Михайлівка-Гребінка: на ПС Діброва відкл. АВР-10кВ, на ПС Гребінка(ПОЕ) відкл В-110 Михайлівка, на КанГЕС відкл. В-110 Гельмязів. Гаснуть Золотоношський р-н, Дребівський р-н
9	Золотоноша ПС-150/110	ПЛ-150 Чорнобай	Чорнобай, М.Бурімка	15	Розмикання тр-ту 150-110кВ КанГЕС-Піщана-Золот.-Чорнобай-М.Бур.-Об...Крем'яці: на ПС М.Бурімка навантаження 10кВ і 35кВ перевести на Т-1, відкл СВ-150, на ПС Золотоноша відкл. В-150 АТ-1. Гаснуть Золотоношський р-н, Чорнобайський р-н.
10	Канів ПС-110кВ	В-35 Т-1, В-35 Т-2	Канів	7	Канівський р-н, Черкаський р-н.